

COMUNICATO DOCENTI N.138 – STUDENTI N.63 - ATA N.109

Mod. 030/2022
Comunicati interni

Docenti	x	ALUNNI	x	Genitori	x	A.T.A.	x
Presidenza	c	Vicepreside	c	DSGA	c		
Oggetto:	VARIAZIONE AL PIANO DI EMERGENZA						

Si comunica che, a seguito della prova di funzionamento dell'impianto di segnalazione dell'allarme antincendio, a partire dalla data odierna e fino a nuova comunicazione, il segnale di allarme nel corridoio Bertolotti primo piano (accesso a servizi igienici, aula 22 bis, aula 23 bis, aula 24 bis e aula sostegno) sarà diffuso attraverso la tromba ad aria compressa a disposizione presso la postazione dei collaboratori scolastici sita in ala Monti.

Come di consueto, si ricorda che è possibile contattare gli ASPP all'indirizzo sicurezza@bossomonti.it per qualsiasi necessità.

Torino, lì 28/11/2023



Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Rita Guadagni